


il progettista


$$S_{AER} = (2.10 \times 0.75) \times 2 = 3.15 \text{ mq.}$$

$$S_{VANO} = (4.70 \times 2.70) = 12.69 \text{ mq.} \times \frac{1}{30} = 0.42 \text{ mq.}$$

$$S_{AER} = 3.15 \text{ mq.} > \frac{1}{30} \quad S_{VANO} = 0.42 \text{ mq.}$$


1	SERBATOIO	COMBUSTIBILE
2	CARICO	COMBUSTIBILE
3	TUBO	DI TROPPOPIENO
4	SARACINESCA	A CHIUSURA RAPIDA
5	TUBO	DI SFIATO
6	TUBO	DI MANDATA
7	TUBO	DI RITORNO
8	VALVOLA	A STRAPPO
9	RETICELLA	TAGLIAFIAMMA
10	GALDAIA	
11	BRUCIATORE	
12	FILTRO	13 ELETTRIVALVOLA