


STUDIO TECNICO
ING. UGO LONCOE
Studio: Via Amena, 18 - Tel. 25988
Abit.: Via Animo - Tel. 25487
BRINDISI



di Brindisi 15/7/71

Spett./ Direzione Lavori
Costruzione n. 19 alloggi in Brindisi quart. "La Rosa".
I.A.C.P. BRINDISI

Le divisioni sui balconi di prospetto, previste in progetto in mattoni pieni UNI, per una larghezza di 25 cm, comportano un peso sulla striscia interessata di balcone di 550 Kg. Ritenendo eccessivo tale peso, non essendo stato previsto alcun rinforzo in fase esecutiva, si propone di sostituire tale tipo di muratura o con una muratura di forati rivestita da entrambi i lati con piastrelle di cotto o realizzare un telaio di ferro con vetro retinato così come per altro particolare costruttivo dello stesso prospetto.

per accettare in
Impresa Trevisi
Vittorio Ricci

ing. Ugo Lancoe
[Signature]