



Convertino Cosimo

Via Umbria, 50 - Tel. 0831/511366
72100 BRINDISI

Impianti Elettrici Civili e Industriali

li, 18.02.87

Rif. _____

del _____

Spett.le

IACP - Brindisi

Oggetto: Legge 5.8.1978 - Completamento 3° Biennio
P.I. n° 008/101/1. Alloggi di ERP di Fran-
cavilla Fontana - Lotto n°18 - Via Abadessa -
P. Nenni e V. Di Castri - scale A-B-C-D-E-F-G
Committente: I.A.C.P. - Brindisi
Impresa: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari

Il sottoscritto CONVERTINO COSIMO, titolare
della ditta omonima, ha eseguito la prova di resistenza di
terra, per i lavori in oggetto indicati, con lo strumento
PANTEC, la resistenza di terra é risultata al di sotto dei
20 OM.

Tanto si doveva.

COSIMO CONVERTINO
Imp. Elettrici Civili e Ind.
72100 BRINDISI

L'IMPRESA:

EDI.CO.M. s.r.l.
(EDI.CO.M. S.r.l. BARI)
AMMINISTRATORE UNICO

VISTO: Il Direttore Dei Lavori:

(Dott. Ing. Antonio LONGO)