



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BRINDISI

28/11/1975 19.....

ASIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BRINDISI

UFFICIO PREVENZIONE

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N.

1505/P. 7246

Allegati

Risp. al foglio n.

del

OGGETTO: Esame progetto per la costruzione di alloggi po-
polari in Brindisi quartiere S. Elia.
Fabbricato 19 B.

Esaminato il progetto in premessa questo
Comando esprime parere favorevole a condizione
che le aperture di aeraazione per la Centrale
Termica siano praticate esclusivamente su para-
ti prospicienti su spazi a cielo libero.

Si suggerisce che l'ingresso alle sale
macchine ascensori avvenga esclusivamente dal
terrazzo di copertura.--

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. P. MEROLLA)

M/r



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

28/11/1975 19.....

BRINDISIA/SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BRINDISI

UFFICIO PREVENZIONE

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Prot. N. 1506/P. 7245

Allegati

BRINDISI

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Esame progetto per la costruzione di alloggi
popolari in Brindisi Quartiere S. Elia Est.
Fabbricato 19/A.-

Esaminato il progetto in premessa, questo
Comando esprime ~~parere favorevole~~ a condizione
che le aperture di aerazione della Centrale
Termica siano praticate esclusivamente su pa-
reti prospicanti su spazio a cielo libero.

Si suggerisce che l'ingresso alle sale
macchine ascensori avvenga esclusivamente dal
terrazze di copertura.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Pietro MEROLLA)

M/r



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

28/11/1975¹⁹

BRINDISI

Al SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BRINDISI

UFFICIO PREVENZIONE

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N. 1509/741 Allegati

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Esame progetto per la costruzione di alloggi
popolari in Brindisi al quartiere S. Maria Est.
Fabbricato 2A.

Esaminato il progetto in premessa questo
Comando esprime parere favorevole a condizione
che le aperture di aerazione per la Centrale
Termica siano praticate esclusivamente su pare
ti prospicienti su spazio a cielo libero.

Si suggerisce che l'ingresso alle gale
macchine ascensori avvenga esclusivamente dal
terrazzo di copertura.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Pietro MEROLLA)

M/r

28/11/1975

BRINDISI

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BRINDISI

PREVENZIONE

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASA POPOLARE
BRINDISI

Aut. 1508/P 7243

Esame prestatore per la costruzione negli alloggi
popolari in Brindisi quartiere S. Ilia Est.
Fabbricati 3.-

Esaminato il progetto in premessa questo
Comando esprime parere favorevole a condizio-
ne che le aperture di aerazione per la Centun-
le tecnica siano praticate esclusivamente su
pareti preesistenti su spazio a cielo libero.

Si suggerisce che l'ingresso alle sale
macchine ascensori avvenga esclusivamente dal
terrace di copertura.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Pietro Marzella)

U/p



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

28/11/1975. 19.....

BRINDISI

Al SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BRINDISI

UFFICIO PREVENZIONE

All'Istituto Autonomo Case Popolari
BRINDISI

Prot. N. 1507/P. 7240

Allegati

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Esame progetto per la costruzione di alloggi
popolari in Brindisi Quartiere S. Elia Est.
Fabbricati

Esaminato il progetto in premessa queste
Comando esprime parere favorevole a condizione
che le aperture di aerazione per la Centrale
Tecnica siano praticate esclusivamente su pare
ti su spazio a cielo libero.

Si suggerisce che l'ingresso alle sale
macchine asensori avvenga esclusivamente
dal terrazzo di copertura.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Pietro MEROLLA)

M/r



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

28/11/1975 19.....

BRINDISIAl SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BRINDISIUFFICIO PREVENZIONEALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N.

1503/P. 7246

Allegati

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: ~~Esame progetto per la costruzione di alloggi~~
popolari in Brindisi quartiere S. Elia Est.
Fabbricato 18.-

Esaminato il progetto in premessa questo
Comando esprime parere favorevole a condizio-
ne che le aperture di aerazione per la Centra-
le Termica siano praticate esclusivamente su
pareti prospicienti su spazio a ~~libero~~ cielo
libero.

Si suggerisce che l'ingresso alle sale
macchine ascensori avvenga esclusivamente
dal terrazzo di copertura.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Pietro MEROLIA)

M/r



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BRINDISI

28/11/1975 19

Al SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BRINDISIUFFICIO PREVENZIONEProt. N. 1504/P. 7246 Allegati.....ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Esame progetto per la costruzione di alloggi popolari in
Brindisi - Quartiere S. Elia Est - Fabbricate 2B.-

Esaminato il progetto in premessa questo Comando esprime
parere favorevole a condizione che le aperture di aerazione
per la Centrale Termica siano praticate esclusivamente su pa-
reti prospicienti su spazio a cielo libero.

Si suggerisce che l'ingresso alle sale macchine ascensio-
ri avvenga esclusivamente dal terrazzo di copertura.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Pietro MEROLLA)

G/r