



21/e

COMUNE DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI
AL RIONE SANT'ELIA.

Legge: 27.5.1975 - N.166 - Canale 2/a.

Committente: Istituto Autonomo Case Popolari - Br -

Ditta costruttrice: Giuseppe Degennaro - Bari -

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

delle opere in conglomerato cementizio - Legge 5.11.71
N.1086 Art.7.

=====

Per l'incarico ricevuto dall'Impresa costruttrice
Sig. Giuseppe Degennaro, il sottoscritto Ing. Dome-
nico Volpe, iscritto al n.763, si è recato in Brin-
disial rione Sant'Elia in data 6.11.1978 per indivi-
duare le opere in cemento armato degli edifici anzidet-
ti.

Il progetto delle opere è stato redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'A.I.C.P. di Brindisi, progetto sul quale
ha espresso parere favorevole la Commissione Edilizia
Comunale in data 5.12.1975.

La concessione edilizia n.6424/015 è stata rilasciata
in data 18.11.1977.

La denuncia delle opere in cemento armato è stata
presentata regolarmente all'Ufficio del Genio Civi-
le di Brindisi in data 26.9.1977 al n.8219.



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositata presso l'Ufficio
del Genio Civile di Brindisi.
Visto: IL 20/11/1978 (Ing. Francesco Santolasci)
F 3 DIC. 1978

Il progetto delle opere in c.a. è stato redatto dall'Ing. Giuseppe Iurilli - Bfindisi.

La direzione dei lavori è stata svolta dall'Ing.

Antonio Longo, Direttore Tecnico I.A.C.M.

Sulla scorta del progetto, il sottoscritto ha potuto rilevare che l'opera risponde nelle linee essenziali al progetto.

Trattasi di n.4 palazzine aventi le seguenti caratteristiche:

- palazzine in linea con cinque piani fuori terra di cui quattro destinati ad abitazioni ed il piano terra a negozi .

Complessivamente n.32 alloggi.

Strutturalmente l'opera risulta essere così costituita

- fondazioni su travi rovescie
- telai portanti paralleli al fronte palazzine, composti da pilastri e travè;
- solai a struttura mista in laterizio e c.a. con travetti precompressi della ditta A.L.A. (tipo Celersap) di altezza complessiva 25 cm., ed interasse 50 cm.,

Sono intervenuti alla visita di collaudo oltre al sottoscritto, il progettista delle opere in c.a. Ing. Giuseppe Iurilli il sig. Giuseppe Degennaro titolare dell'Impresa.

Sulla scorta degli elaborati di progetto, il sottoscrit

to ha ispezionato le 4 palazzine che risultavano al momento della visita, complete in tutte le opere in c.a.;

si è riscontrata in generale l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle singole strutture, sia con riferimento agli allineamenti, a piombature ed altro che riguarda la qualità del conglomerato e la sua posa in opera, nonché al solaio utilizzato.

Sono stati eseguiti saggi mediante scalpello e martello ad alcuni pilastri e travi, riscontrando la buona qualità dei conglomerati e la rispondenza delle armature.

Le intelaiature in c.a. sono risultate integre ed in buono stato di conservazione.

Si è presa visione del verbale di prova di carico effettuata dalla Direzione lavori in contraddittorio con l'Impresa, nonché dei certificati delle prove dei materiali e di quanto altro indicato nella relazione finale dal Direttore dei lavori.

Preso atto che dalla relazione anzidetta non si rileva riserva di qualsiasi genere sulle strutture realizzate;

- che i fabbricati sono stati realizzati strutturalmente in conformità delle previsioni progettuali;
- che tutti i saggi eseguiti hanno evidenziato la

esecuzione a regola d'arte;

- che la documentazione presentata, inerente le prove di laboratorio, conferma quanto innanzi;
- che in sede di ricognizione delle opere non si riscontra alcun segno che possa porre dubbi sulla stabilità delle opere;

il sottoscritto dichiara le opere collaudabili così
come in effetti con il presente atto la collauda.

Il sottoscritto collaudatore dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri da oltre dieci anni e di non avere per nulla partecipato al progetto, direzione ed esecuzione delle opere di cui innanzi

Bari 13.11.1978

L'IMPRESA

GIUSEPPE DEGENNARO

L'Ing. Calcolatore

Ing. Giuseppe TURILLI

Ing. G. Turilli

IL COLLAUDATORE

Ing. DOMENICO VOLPE

Dott. Ing. DOMENICO M. VOLPE

[Handwritten signature of Domenico M. Volpe]