

COMUNE DI S. PIETRO VERNOTICO

(Prov. di Brindisi)

OGGETTO: Lavori di costruzione di case popolari S.S.

n° 16 legge 05/08/1978 n° 457.-

PROPRIETA': Istituto Autonomo Case Popolari.-

IMPRESA: ANGELINI Ing. Olindo da Fasano.-

PRATICA: n° 17750 del 10/04/1980.-

====00000====

COLLAUDO STATICO

Il sottoscritto Ing. Giovanni VALENTINI, nato a Trani il 28/01/1924, iscritto all'Albo degli Ingg. della Provincia di Brindisi al n° 66, è stato incaricato dall'Impresa Ing. Olindo ANGELINI, esecutrice dei lavori in oggetto, di procedere al collaudo statico delle opere in questione, a norma della legge 05/11/1971 n° 1086.-

Pertanto il giorno cinque del mese di luglio 1981 mi sono recato sul posto allo scopo di prendere cognizione delle opere eseguite.-

Dopo aver preso attenta visione del progetto e dei calcoli statici, ne ho controllato minutamente le dimensioni ed il tipo delle strutture portanti, annotando quanto segue:

a) le strutture portanti sono costituite da intelaiature in cemento armato.-

b) i solai di copertura sono stati realizzati a struttura latero-sidero-cementizia dello spessore totale di cm. 25, compresa la superiore soletta collaborante, con nervature di larghezza di cm. 12;

c) i muri divisorii sono in segato di tufo;

d) le murature di tamponamento sono in forati di cotto tipo ISOLAR dello spessore di cm. 3;

Visitato le predette strutture ho notato che la costruzione è stata eseguita a regola d'arte.-

In particolare le strutture portanti in calcestruzzo di cemento armato, comprese le scale a rampe sistemate in apposito vano, sono state realizzate con cura e competenza.-

Ho controllato i calcoli statici ed i particolari esecutivi delle strutture cementizie ed ho constatato che essi rispondono perfettamente alle opere realizzate; inoltre la costruzione non presenta lesioni di alcuna entità sia pure capillare; le forze agenti sull'intero immobile sono perfettamente equilibrate per cui non vi è alcun pericolo per l'incolumità pubblica o privata.-

Pertanto io sottoscritto:

- vista la relazione a struttura ultimata del Direttore

dei lavori Arch. Piero ORESTA in data 03/06/1981;

- visto il verbale di prove di carico in data 04/02/

relativo al solaio di copertura del vano letto al 2° piano della palazzina;

- visto i risultati delle prove di laboratorio EMME BI di S. Pancrazio Salentino sui provini in calce. cem., dichiara staticamente collaudabile, come con il presente atto collauda ad ogni effetto di legge la costruzione in oggetto.-

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Giovanni VALENTINI)



*Giovanni Valentini*

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto da dieci anni all'Albo degli Ingg. della Provincia di Brindisi e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione della opera.-



*Giovanni Valentini*