

72100 BRINDISI - CORSO GARIBALDI, 53 - TEL. 29128
Cod. Fisc. QTD MRN 25A10 B180K
Part. IVA 00099920746

PROGETTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTISTICA - IGIENE AMBIENTALE
CONSULENZE TECNICHE - COLLAUDI

Data
Ns/ Rif.
Vs/ Rif.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER
LE CASE POPOLARI
B R I N D I S I

Adeguamento dell'impianto termico sito nell'edificio di
Via Semeghini (47° lotto) alle norme della legge 7/12/84
n. 818

R E L A Z I O N E T E C N I C A
=====

In adempimento dell'incarico ricevuto, ho effettuato rilievi e controlli sull'impianto termico in oggetto, constatando quanto segue:

- 1 - L'impianto elettrico non è eseguito secondo le norme
- 2 - Mancano i dispositivi di sicurezza
- 3 - Mancano i congegni di autochiusura alla porta di accesso
- 4 - Una zona della parete confinante con il vano scala non è REI 120
- 5 - Il solaio del locale non è REI 120
- 6 - Mancano i mezzi di estinzione incendio.

I lavori da eseguire, sia per adeguare l'impianto alle norme, sia per eliminare difetti causati da trascurata manutenzione, sono indicati nel computo metrico allegato.

