

Gestione Case Lavoratori LEGGE 14-2 - 1963 N° 60		ART. 15/3	I. A. C. P. STAZIONE APPALTANTE - BRINDISI
BRINDISI	FABBRICATO SOCIALE COOPVA FEDE 7		RAPP. 1:50
PIANTA CARPENTERIA PIANO TERRA - META'			FABBRICATO
dott.ing. GIUSEPPE MARASCO	PROGETTISTA		TAV. 7
dott.ing. GIUSEPPE MARASCO	DIRETTORE LAVORI		

N.B.: la copertura del vano caldaia
è realizzata con soletta in c.a.

APPROVATO
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INTEGRATO GESCAL NELLA SEDUTA
DEL 21 Dicembre 1940 CON PROVVEDI-
MENTO N. 253

Brindisi, _____ IL PRESIDENTE

In deroga a quanto prescritto dall'art. 18 del D.R. 16-11-1939 n° 2228 e n° 2229 e leggi successive, si prescrive che i carichi di sicurezza da assumere dovranno essere contenuti nei seguenti valori:

- Calcestruzzo: $\sigma_c = 50 \text{ kg/cm}^2$ - per le strutture semplicemente compresse
- Calcestruzzo: $\sigma_c = 65 \text{ kg/cm}^2$ - per le strutture inflesse e presso-inflesse
- Armatura: $\sigma_f = 1400 \text{ kg/cm}^2$ - per acciaio dolce Aq 42
- Armatura: $\sigma_f = 2000 \text{ kg/cm}^2$ - per acciai di forma speciale ad aderenza migliorata.

