



22/2

N. 16/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA

DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 2°PIA NO PALAZZINA "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 40	12/6/78	16X16X16	256	352
H - 40	12/6/78	16X16X16	256	330
H - 40	12/6/78	16X16X16	256	344
H - 40	12/6/78	16X16X16	256	338



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)
3 DIC. 1978

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegoia



22/e

N. 14/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 2° PIA NO PAL. "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 39	7/6/78	16X16X16	256	326
H - 39	7/6/78	16X16X16	256	332
H - 39	7/6/78	16X16X16	256	348
H - 39	7/6/78	16X16X16	256	342



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1087.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)
DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

[Signature]



22/6

N. 18/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA

DATA DELLA PROVA

5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO PIANO TERRA PAL. "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 38	30.5.78	16X16X16	256	338
H - 38	30.5.78	16X16X16	256	326
H - 38	30.5.78	16X16X16	256	318
H - 38	30.5.78	16X16X16	256	346



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositata presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

3 DIC. 1978

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegoia

[Signature]



22/6

N.

19/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO FONDAZIONI PALAZZINA "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 37	5.12.78	16X16X16	256	320
H - 37	5.12.78	16X16X16	256	334
H - 37	5.12.78	16X16X16	256	344
H - 37	5.12.78	16X16X16	256	346



UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risultata depositata presso il Tribunale di Brindisi
ai sensi della legge 21.11.1975 n. 1097
il Funzionario addetto
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Prof. Francesco Santostefano)

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



22/6

N.

20/79

Catania,

5 DIC 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

LE 25-12-1978

IN DATA

2 MAGGIO 1978

N°

11

DATA DELLA PROVA

5 DICEMBRE

1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
 LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO
 4°PIANO PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 36	10.4.78	16X16X16	256	326
H - 36	10.4.78	16X16X16	256	338
H - 36	10.4.78	16X16X16	256	344
H - 36	10.4.78	16X16X16	256	316



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
 Si attesta che copia del presente atto
 risulta depositata presso il Registro
 del Genio Civile di Brindisi il 3 DIC 1979

Visto: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
 (Ing. Francesco Cantabene)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
 Prof. Ing. Antonio La Tegola

LO SPERIMENTATORE
 Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

[Signature]



22/8

N. 24/18

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 25 COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 4° PIA NO PAL. "F" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 35	23.3.78	16X16X16	256	346
H - 35	23.3.78	16X16X16	256	334
H - 35	23.3.78	16X16X16	256	320
H - 35	23.3.78	16X16X16	256	338



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1034.
Il Funzionario addetto

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà



22/6

N. 22/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA

DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 3°PIANO PAL. "D" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 34	6.3.78	16X16X16	256	322
H - 34	6.3.78	16X16X16	256	316
H - 34	6.3.78	16X16X16	256	313
H - 34	6.3.78	16X16X16	256	348



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente
rendita depositata presso
ai sensi della legge 5-11-1977 n. 1009
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santomaso)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



22/e

N. 23/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 5 DICEMBRE 1978 DATA DELLA PROVA

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 3° PIANO PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 33	11/2/18	16X16X16	256	324
H - 33	11/2/18	16X16X16	256	340
H - 33	11/2/18	16X16X16	256	334
H - 33	11/2/18	16X16X16	256	350



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risultata depositata presso l'Ufficio
dei sensi della Legge 11-11-1975 n. 108.

Visto: IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)
DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



22/6

N. 34/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N° 166 CANALE 2D COMMITTENTE I A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 2° PIANO PAL. "F" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 32	7/2/78	16X16X16	256	350
H - 32	1/2/78	16X16X16	256	332
H - 32	1/2/78	16X16X16	256	344
H - 32	1/2/78	16X16X16	256	335



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

UFFICIO PROVINCIALE BRINDISI
3 DIC. 1978
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



22/8

N.

35/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA


IN DATA

DATA DELLA PROVA

5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 2° PIANO PAL. "D" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 31	23.1.78	16X16X16	256	348
H - 31	23.1.78	16X16X16	256	332
H - 31	23.1.78	16X16X16	256	344
H - 31	23.1.78	16X16X16	256	335



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature of Antonio La Tegola]
13 DIC. 1978



22/e

N. 25/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA

DATA DELLA PROVA

5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI A IONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 1° PIANO PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 30	16/1/78	16X16X16	256	354
H - 30	16/1/78	16X16X16	256	330
H - 30	16/1/78	16X16X16	256	342
H - 30	16/1/78	16X16X16	256	325



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 7086.
Il Funzionario addetto

Visto: IL COORDINATORE
(Ing. Francesco Bonifazi)

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



22/e

N. 24/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA **IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.**

IN DATA **2 MAGGIO 1978** N° **11** DATA DELLA PROVA **5 DICEMBRE 1978**

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI FIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 1°PIA NO PAL. "F" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 29	4.1.78	16X16X16	256	340
H - 29	4.1.78	16X16X16	256	334
H - 29	4.1.78	16X16X16	256	320
H - 29	4.1.78	16X16X16	256	348



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n° 1086.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Serracchiani)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
13 DIC. 1978



22/e

N. 28/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI AIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°156 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO PIANO TERRA PAL. "F" - Confezionari a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 28	20.12.77	16X16X16	256	346
H - 28	20.12.77	16X16X16	256	332
H - 28	20.12.77	16X16X16	256	346
H - 28	20.12.77	16X16X16	256	336



UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1936 n. 1836.
Il Funzionario
13 DIC 1978

Visto: IL COORDINATORE OTTAVIO
(Ing. Francesco Salvatore)

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



22/8

N. 22/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 CANALE 2b - COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI PIANO TERRA PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 27	9.12.77	16X16X16	256	338
H - 27	9.12.77	16X16X16	256	300
H - 27	9.12.77	16X16X16	256	314
H - 27	9.12.77	16X16X16	256	344



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1089.

Visto: IL CORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostefano)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

[Signature]

13 DIC. 1978



22/e

N. 30/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO


(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RTONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 n° 156 - CANALE 26 - COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO FONDAZIONI PAL. "D" - Confezionati a q li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 26	2.12.77	16X16X15	256	302
H - 26	2.12.77	16X16X16	256	306
H - 26	2.12.77	16X16X16	256	312
H - 26	2.12.77	16X16X16	256	300



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1084.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]

3 DIC. 1978



Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 15/79

Catania, 4 GEN 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO
 (D. M. 16 giugno 1976)
 CHieste DA I.A. CENTRO MERIDIONALE S.p.A.
 IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA LEGGE
 27.5.75 N° 166 CANALE 2b COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 4° PIANO
 PAL. "H" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 41				
H - 41	20.6.78	16X16X16		
H - 41	20.6.78	16X16X16	256	344
H - 41	20.6.78	16X16X16	256	332
	20.6.78	16X16X16	256	338
		16X16X16	256	318



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
 risulta depositato presso questo Ufficio
 ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

Il Funzionario addetto
 DIRETTORE DELL'ISTITUTO
 Prof. Ing. Antonio Tegola
 Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
 (Ing. Francesco Santostasi)

SPERIMENTATORE
 Ing. Antonio Badalà