

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Via Casimiro n.27 - BRINDISI-

OGGETTO:

Legge 5.8.1978-N.457-art.41

Lavori di costruzione Edilizia

Residenziale-San Pancrazio Salentino.

oooooooooooooooooooo

Il sottoscritto dr.ing. Gioavnni Valentini, progettista delle strutture in c.a. previste nel fabbricato COMPARTO C-LOTTO 19 e 20 per n.39 alloggi in San Pancrazio Salentino-Legge 457-integra la relazione tecnica illustrativa depositata al Genio Civile di Brindisi in data 5.12.1983 e precisa che il piano di posa delle strutture di fondazione del fabbricato in oggetto é costituito da banco compatto di terreno argilloso molto consistente, di notevole spessore, protetto da corrosioni di acque di infiltrazione.

Il carico ammissibile può ritenersi pari a 1,5 Kg/cmq.

Le dimensioni previste nella struttura portante di fondazione costituita da travi rovesce sono tali da scaricare sul piano di posa una sollecitazione massima di 1,05 Kg./cmq.

Successivamente con la proposta di realizzazione del solaio di calpestio a piano terra la sollecitazione massima si é elevata a 1,30 Kg./cmq., inferiore sempre al valore assunto come base ed elemento di calcolo. Solaio.

Fasano 12 DIC. 1983



IL PROGETTISTA DELLE STRUTT.

*Valentini* - *Al. Valentini*