

347625
Nisi

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

(ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii.)
Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI


Codice Certificato	115	Validità	10 anni
Riferimenti catastali	Foglio 147 Partic. 2186 sub. 64		
Indirizzo edificio	Via Caduti di Nassirya, 31 int. 16 - 72017, Ostuni (BR)		
Nuova costruzione ☐	Passaggio di proprietà ☐	Riqualificazione energetica ☐	
Proprietà	A.R.C.A. Nord Salento ex Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi	Telefono	0831225711
Indirizzo	via Casimiro, 27 - 72100 - Brindisi	E-mail	info@pec.iacpbrindisi.it

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO


Edificio di classe: **G**

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI


EMISSIONI DI CO₂
25,5 kgCO₂/m²anno



PRESTAZIONE
ENERGETICA GLOBALE
127,5 kWh/m²anno




PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO
0,0 kWh/m²anno



PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO
105,2 kWh/m²anno

LIMITE DI LEGGE



PRESTAZIONE
ACQUA CALDA
22,4 kWh/m²anno

4. QUALITÀ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I

II

III

IV

V

5. Metodologie di calcolo adottate

Norme UNI/TS 11300







D.M. 26/06/2009 - Allegato A - paragrafo 6.1

6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (anni)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE		

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento ☒	Raffrescamento ☐	Acqua calda sanitaria ☒
--	---	---	---

 < 16,0 kWh/m²anno
 < 23,1 kWh/m²anno
 < 33,1 kWh/m²anno
 < 46,1 kWh/m²anno
 < 56,2 kWh/m²anno
 < 73,2 kWh/m²anno
 < 100,3 kWh/m²anno
 ≥ 100,3 kWh/m²anno
127,5 kWh/m²anno

Rif. legislativo = 46,1 kWh/m²anno

RIFERIMENTI				ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EP _e)	0,0	Indice energia primaria (EP _i)	105,2	Indice energia primaria (EP _{acs})	22,1
		Indice energia primaria limite di legge (D.Lgs. 192/05)	28,1	Indice energia primaria limite di legge	
Indice involucro (EP _{e, invol})	28,8	Indice involucro (EP _{i, invol})	64,1	Indice involucro	
Rendimento impianto	—	Rendimento medio stagionale impianto (η _g)	60,9%		
Fonti rinnovabili	0,0	Fonti rinnovabili	0,0	Fonti rinnovabili	0,0

9. NOTE

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	palazzina media		
Tipologia costruttiva	telaio in calcestruzzo armato		
Anno di costruzione	2009	Numero di appartamenti	
Volume lordo riscaldato V (m³)	250,023	Superficie utile (m²)	68,181
Superficie disperdente S (m²)	87,155	Zona climatica/GG	C/1259
Rapporto S/V	0,349	Destinazione d'uso	E.1(1)

11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione	2009	Tipologia	generatore a combustione
	Potenza nominale (kW)	25,8	Combustibile	Metano
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	2009	Tipologia	generatore a combustione
	Potenza nominale (kW)	25,8	Combustibile	Metano
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh _e /kWh _t)	0/0	Combustibile	

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Progettista/i impianti			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

13. COSTRUZIONE

Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico ☐	Tecnico abilitato ☐	Energy manager ☐	Organismo / Società ☒
Nome e cognome / Denominazione	A.R.C.A. Nord Salento ex Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Brindisi		
Indirizzo	via Casimiro, 27 - 72100 - Brindisi	Telefono/e-mail	0831225711 info@pec.lacpbrindisi.it
Titolo	Ordine/Iscrizione		
Dichiarazione di indipendenza	assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.		
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI

1) VISIONATO IL FABBRICATO IL 12.06.2014

2)

3)


16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico ☐	Rilievo sull'edificio ☒
Provenienza e responsabilità	

17. SOFTWARE

Denominazione	Namirial Termo v2	Produttore	Namirial
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).			
Certificato di conformità alle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 n° 003 del 31/08/2009 e alla norma UNI/TS 11300 parte 4 n° 029 del 26/07/2012 in base al regolamento di applicazione fornito dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).			

Data emissione: 02/07/2014



Firma del tecnico