



PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCATOLE DERIVAZIONE




PARTICOLARI PRESE


Presse UNEL P30




Presse UNEL P40



Presse 10/16




PARTICOLARI COSTRUTTIVI PRESE CEE 17




LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

	GRUPPO DI MISURA ENEL
	QUADRO ELETTRICO
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	DEVIATORE
	INVERTITORE
	PULSANTE ACCENSIONE LUCI
	RILEVATORE DI PRESENZA
B	PRESA BIVALENTE In=10/16A
S	PRESA UNEL P30/P40 "SCHUKO"
...A	PRESA CEE17 230V In=16/32A F+N+PE
...A	PRESA CEE17 230V In=16/32/63A 3F+N+PE
	PRESA TRASMISSIONE DATI RJ45
	PRESA TV
	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA DURATA 1 ORE
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PLAFONIERA NEON 2x..W
	PLAFONIERA NEON 1x..W
	FARETTO DA INCASSO
	FARETTO A VISTA
	FARETTO SPECCHIO BAGNO
	PUNTO LUCE A SOSPENSIONE
	PUNTO LUCE DA ESTERNO
	PUNTE LUCE A PARETE
	PUNTE LUCE A PARETE ESTERNO
	TIRANTE EMERGENZA BAGNO
	PULSANTE TACITAZIONE ALLARME BAGNO
	SUONERIA CON SPIA LUMINOSA ALLARME BAGNO


Particolare collegamento EQP e EQS



EQP e EQS



Dal collettore di terra, installato in adiacenza al quadro elettrico Q1, saranno derivati i conduttori di protezione PE di tutti i quadri elettrici a servizio della piscina



Al nodo equipotenziale del locale tecnico piscina faranno capo gli EQP e EQS collegati alle parti metalliche quali corrimano scalette e trampolini, se presenti, nonché il conduttore per il collegamento di terra dell'armatura metallica in c.a. della piscina

TeknoPi Studio Tecnico di Mauro Pitanti
Via Aldo Salvetti, 71 bis - 54100 Massa (MS)

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Approvato
00	08/08/2017	Emissione	Per. Ind. Vecoli Lorenzo	Per. Ind. Mauro Pitanti
01	02/03/2018	Revisione	Per. Ind. Mauro Pitanti	Per. Ind. Mauro Pitanti

Committente:
STABILIMENTO BALNEARE "BAGNO DORIDE"
Bagno Doride s.r.l. di Claudio Santi e Massimo Ribolini
Viale Vespucci n°28 - 54033 Marina di Carrara (MS)

TITOLO:
Progetto impianto elettrico secondo art. 5 D.M. 37/2008

N°	Elaborato Grafico	Scala
1	Impianto elettrico - Piano Terra e Piano Primo ed aree esterne	1.100
Per. Ind. Mauro Pitanti	Note	Commessa
	Data 02/03/2018	TAV. IE01

Il presente documento è proprietà esclusiva del Per. Ind. Mauro Pitanti - Se è severamente vietata la riproduzione o la cessione a terzi, ogni violazione sarà perseguita secondo la normativa vigente in materia

